



PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

ve smyslu § 13 zákona č. 22/1997 Sb., v platném znění, o technických požadavcích na výrobky a změně a doplnění některých zákonů a §13 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky.

Výrobce:

PORTA KMI POLAND Sp.z o.o.
84-239 Bolszewo, ul. Szkolna 26, Polsko
IČ : PL 5850006204

Výrobek :

Jednokřídlové a dvoukřídlové vnitřní dřevěné plné a prosklené dveře

Údaje o výrobku a použití ve stavbě:

Jednokřídlové a dvoukřídlové vnitřní dřevěné plné a prosklené dveře v kovové a dřevěné zárubni.

Tento uzávěr je určen pouze pro použití v interiérech oddělující prostory se stejnými klimatickými podmínkami a bez nároku na protipožární nebo bezpečnostní vlastnosti.

Způsob posouzení shody :

Posouzení shody bylo provedeno podle § 5 nařízení vlády č. 163/2002 Sb. s použitím následujících dokladů, které vydala Autorizovaná osoba č. 204 – Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., pobočka 0800 – PBS, Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9, IČ: CZ 00015679

- Stavební technické osvědčení č. 080-010540 ze dne 26.dubna 2005, platnost do 26.dubna 2008
- Protokol o výsledku certifikace výrobku č. 080-010541 ze dne 26.dubna 2005
- Certifikát č. 080-010542 ze dne 26.dubna 2005

www.porta.com.pl

Technické předpisy a české technické normy použité při posouzení shody :

Vlastnost	Požadovaná/ deklarovaná úroveň	Vyhodnocení
Odolnost proti svislému zatížení	Dle ČSN 74 6401 a ČSN EN 1192	Vyhovuje
Odolnost proti statickému kroucení	Dle ČSN 74 6401 a ČSN EN 1192	Vyhovuje
Odolnost proti nárazu měkkým a těžkým tělesem	Dle ČSN 74 6401 a ČSN EN 1192	Vyhovuje
Stanovení emisí formaldehydu	Dle Vyhl. 6/2003 Sb. (přípustný obsah formaldehydu $\leq 0,06 \text{ mg/m}^3$)	Vyhovuje

Tímto jako výrobce potvrzují, že vlastnosti výrobku splňují základní požadavky podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb., a výrobek je za podmínek výše uvedeného použití bezpečný. Byla přijata veškerá opatření, kterými je zabezpečena shoda všech uvedených výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky příslušného nařízení vlády.

V Bolszewu dne 29.dubna 2005

Jméno a funkce odpovědné osoby výrobce


Jacek Sarnowski – President

PORTA KMI POLAND

Spółka z o.o.

84-239 BOLSZEWO, ul. Szkolna 26

tel. (058) 677-81-00, fax (058) 677-81-99

NIP 585-00-06-204

(8)