



PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

ve smyslu § 13 zákona č. 22/1997 Sb., v platném znění, o technických požadavcích na výrobky a změně a doplnění některých zákonů a §13 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky.

Výrobce:

PORTA KMI POLAND Sp.z o.o.
84-239 Bolszewo, ul. Szkolna 26, Polsko
IČ : PL 5850006204

Výrobek :

Jednokřídlové dřevěné plné požární uzávěry v ocelové zárubni

Údaje o výrobku a použití ve stavbě:

Jednokřídlový dřevěný plný požární uzávěr.

Tento uzávěr je určen pro použití v interiérech jako vysoce odolné vstupní dveře a pro dělení požárních úseků s nárokem na akustický útlum, kořotěsnost a s požární odolností

EI₂ 30-C D₃/ EI₂ 30-S_m D₃

Způsob posouzení shody :

Posouzení shody bylo provedeno podle § 5 nařízení vlády č. 163/2002 Sb. s použitím následujících dokladů, které vydala Autorizovaná osoba č. 204 – Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., pobočka 0800 – PBS, Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9, IČ: CZ 00015679

- Stavební technické osvědčení č. 080-010551 ze dne 29.dubna.2005, platnost do 29.dubna 2008
- Protokol o výsledku certifikace výrobku č. 080-010552 ze dne 29.dubna 2005
- Certifikát č. 080-010553 ze dne 29.dubna 2005

www.porta.com.pl

Technické předpisy a české technické normy použité při posouzení shody :

| Vlastnost | Požadovaná/ deklarovaná úroveň | Vyhodnocení |
|--|--|-------------|
| Odolnost proti svislému zatížení | Dle ČSN 74 6401 a ČSN EN 1192 | Vyhovuje |
| Odolnost proti statickému kroucení | Dle ČSN 74 6401 a ČSN EN 1192 | Vyhovuje |
| Odolnost proti nárazu měkkým a těžkým tělesem | Dle ČSN 74 6401 a ČSN EN 1192 | Vyhovuje |
| Odolnost proti nárazu tvrdým tělesem | Dle ČSN 74 6401 a ČSN EN 1192 | Vyhovuje |
| Odolnost proti opakovanému otevírání a zavírání-spolehlivost | Dle ČSN EN 12400 | Vyhovuje |
| Požární odolnost, stanovení druhu konstrukce z hlediska hořlavosti použitých materiálů | Dle ČSN 73 0810, ČSN 73 0802, ČSN 73 0804, a ČSN EN 13501-2 | Vyhovuje |
| Kouřotěsnost | Dle ČSN 73 0810 a ČSN EN 13501-2 | Vyhovuje |
| Průvzdušnost | Dle ČSN 74 6401, ČSN 73 0540-2 a ČSN EN 12207 | Vyhovuje |
| Vzduchová neprůzvučnost | Dle ČSN 73 0532 | Vyhovuje |
| Součinitel prostupu tepla | Dle ČSN 73 0540-2 | Vyhovuje |
| Stanovení emisí formaldehydu | Dle Vyhl. 6/2003 Sb. (přípustný obsah formaldehydu $\leq 0,06$ mg/m ³) | Vyhovuje |

Tímto jako výrobce potvrzuji, že vlastnosti výrobku splňují základní požadavky podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb., a výrobek je za podmínek výše uvedeného použití bezpečný. Byla přijata veškerá opatření, kterými je zabezpečena shoda všech uvedených výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky příslušného nařízení vlády.

V Bolszewu dne 29.dubna 2005

Jméno a funkce odpovědné osoby výrobce


Jacek Sarnowski – President

PORTA KMI POLAND

Spółka z o.o.
84-239 BOLSZEWO, ul. Szkolna 26
tel (058) 677-81-00, fax (058) 677-81-99
NIP 585-00-06-204
(8)